



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области**

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом. 15а, тел. (8442) 95-25-55
e-mail: emercom@volgnet.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Урюпинску, Нехаевскому,
Новониколаевскому и Урюпинскому районам Волгоградской области**

403111, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. М. Горького, д. 78
e-mail: und34_emercom@volgnet.ru

Телефоны «горячей линии»

(8442) 78-99-99 ГУ МЧС России по Волгоградской области

Предписание № 9/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 5 «Радуга» городского округа город Урюпинск

в лице заведующего Должиковой Веры Васильевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.))

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Урюпинска, Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов Волгоградской области по пожарному надзору № 9 от «09» февраля 2021 года, ст. 6.1 Федерального Закона от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. 15 февраля 2021 года по 14 час. 00 мин. 16 марта 2021 года, проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором г. Урюпинска, Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов Волгоградской области по пожарному надзору, майором внутренней службы Поликарповым В.И. на объекте детского сада МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» городского округа город Урюпинск, расположенного по адресу Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Волгоградская, 1А

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» городского округа город Урюпинск Должиковой Верой Васильевной

указываются должности, фамилии, инициалы лиц, участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись)) о выполнении (указываемся только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Здание детского сада не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения,	ст. 4, ст. 62, ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях	До 12.07.2021 г.	

	отсутствует возможность прокладки рукавной линии по дорогам с твердым покрытием длиной не более 200 м. от ближайшего гидранта, а также отсутствуют резервуары с пожарным запасом воды – <i>устранить указанное нарушение.</i>	пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 8.9, п. 9.1, п. 9.2 СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225.		
2	В перегородке спальных помещениях второго этажа группы «Солнечные ручки» и группы «Звоночки» в плане БТИ № 7 и № 8 допущено устройство дверного проема с дверью. Согласно эскизного проекта капитального ремонта детского сада 2009 г. и паспорта БТИ указанный дверной проем должен быть заложен.	п. 1, п. 2 ст. 59 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 12.07.2021 г.	
3	Не предоставлен пожарный сертификат на полимерные трубопроводы внутреннего противопожарного водопровода здания детского сада.	ст. 4, п. 3 ст. 86 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.6, п. 6.2.7 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий.	До 12.07.2021 г.	
4	Отсутствует техническая документация на покрытие полов в здании детского сада (линолеум) которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к Федеральному закону ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 5 ст. 52; п. 3, п. 7 ст. 134 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 12.07.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г. Урюпинска,
должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору
Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов
Волгоградской области по пожарному надзору
Поликарпов В.И.



«16» марта 2021 г.

Предписание для устранения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №5 «Радуга»
 городского округа г. Урюпинск

Должикова

В.В. Должикова

«16» марта 2021 года
